

ZDP.ZZ.3302.17.2024

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

### **Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4320P w zakresie rozbudowy drogi w m. Stara Ciświca – Etap II”**

Na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający informuje, iż wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

#### **Pytanie 1**

Kosztorys ofertowy poz. 33 Prosimy o potwierdzenie, że utwardzenie poboczy należy wykonać z materiału rozbiórkowego pozycja kosztorysu ofertowego 4 i 7.

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza, że utwardzenie poboczy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.**

#### **Pytanie 2**

Kosztorys ofertowy poz. 14 prosimy o podanie koloru kostki brukowej.

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, że:**

- kostka brukowa na chodniku ma mieć kolor szary.
- kostka brukowa na zjazdach ma mieć kolor grafitowy.

#### **Pytanie 3**

SST D-04.05.01a Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki kruszywa zawiązanego hydraulicznie cementem podaje zastosowanie mieszanki związanej cementem C 5/6 o uziarnieniu 0/31,5 mm. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie mieszanki związanej cementem C 5/6 o uziarnieniu 0/16 mm przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań zawartych w w/w rozdziale SST.

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie mieszanki związanej cementem C 5/6 o uziarnieniu 0/16 mm przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań zawartych w w/w rozdziale SST.**

#### **Pytanie 4**

SST D-08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych w Tablicy 1 podaje wymagania dla w/w prefabrykatów zgodnie z normą PN-EN 1340. Przy wytrzymałości na zginanie i odporności na ścieranie parametry zalecane przez GDDKiA to klasa 3U i 4I (najwyższe wymagania) natomiast przy nasiąkliwości kryterium podwyższone – wartość średnia dla każdego krawężnika nie większa niż 5%. Są to wymagania stosowane dla dróg krajowych i autostrad kategorii ruchu KR 5-7. Przedmiotowe zadanie to droga powiatowa o kategorii ruchu KR 3. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie że krawężniki betonowe powinny spełniać następujące wymagania zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 1340: nasiąkliwość 2B, odporność na zamrażanie/rozmarzanie 3D, wytrzymałość na zginanie 2T, odporność na ścieranie 3H.

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje że krawężniki betonowe powinny spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w STWiORB.**

**Pytanie 5**

SST D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe podaje nieaktualne wymagania dla w/w prefabrykatów. Prosimy o potwierdzenie że betonowe obrzeża chodnikowe powinny spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1340.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje iż betonowe obrzeża chodnikowe powinny spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1340.**

**Powyższe wyjaśnienia są integralną częścią dokumentów zamówienia, są wiążące przy składaniu ofert oraz podlegają udostępnieniu na stronie prowadzonego postępowania.**