

I. Zasilacz awaryjny – ilość: 72 szt.  
(CPV 31682530-4 – awaryjne urządzenia elektryczne)

<b>Cecha</b>	<b>Opis wymagań minimalnych</b>	
1.	Rodzaj sprzętu	Zasilacz awaryjny
2.	Topologia	Line-interactive
3.	Moc pozorna	2000 VA
4.	Moc skuteczna	1200 W
6.	Gniazda wyjściowe	4 szt.
7.	Interfejs komunikacyjny	USB
8.	Zabezpieczenia	Przeciwzwarceniowe, Przeciwprzepięciowe, Termiczne Zamawiający nie dopuszcza zmiany przedmiotowych zabezpieczeń. Zamawiający dopuszcza dodatkowe zabezpieczenia.
9.	Sygnalizacja pracy	Wyświetlacz LCD
10.	Typ obudowy	Tower
11.	Dodatkowe funkcje	Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
12.	Gwarancja	24 miesiące